水質検査(試験)成績書

第W1101619号

丸富産業　株式会社　殿

DOJINDO
Think Globally, Act Locally

平成24年3月13日 受付(受付No.K11111750)の試料について検査(試験)した結果は下記の通りです。

平成24年3月19日

水道法第20条登録検査機関 登録番号第138号
株式会社 同仁グローカル
熊本県上益城郡益城町田原2081-25　〒861-2202
Tel. 096-286-1311　Fax. 096-286-1312
代表取締役　野田栄二

試料名	ミネラルウォーター;2Lペットボトル
採取場所	上益城郡御船町高木922
採取日時	平成24年3月7日　　気温　－ ℃　水温　－ ℃
採取者	長木　貴義　様

	検　査　項　目	単 位	検 査 結 果	基 準 値
1	一般細菌	個 / ml	0	100
2	大腸菌	－	不検出	不検出
3 @	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.5	10
4	塩化物イオン	mg/l	11	200
5	有機物(TOC)	mg/l	0.3未満	3
6	pH	－	8.3(25.1℃)	5.8-8.6
7	味	－	異常なし	異常なし
8	臭気	－	異常なし	異常なし
9 @	色度	度	1.3	5
10	濁度	度	0.2未満	2
	<以下余白>			

判　定	上記水質項目については、水質基準に適合
備　考	*:基準値を超えている項目(味は測定不可を含む)，　@:基準値内であるが基準値の10%を超えている項目
検査(試験)期日	平成24年3月13日　～　平成24年3月17日
検査(試験)責任者	環境計量士　山口　勝則